IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA01.00755
SN.S001C4

PID:
01018000
CID:
C.1996.2769

Certificato di approvazione

Approval certificate

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA
VIALE EUROPA 118/120
55013 LAMMARI LU
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

EUROFP

EURO FIRE PERFORMANCE

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

per i seguenti prodotti

for the following products

Cavi isolati con gomma HEPR con particolari caratteristiche di reazione al fuoco (FG16R16 FG16OR16)

HEPR insulated cables with special requirements of reaction to fire performance (FG16R16 FG16OR16)

Emesso il / Issued on ***2018-08-01***

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A. cosign

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2018-08-01
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma HEPR con particolari caratteristiche di reazione al fuoco
HEPR insulated cables with special requirements of reaction to fire performance

Concessionario | Licence Holder

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA
VIALE EUROPA 118/120
55013 LAMMARI LU
IT - Italy

Marchio | Mark

EUROFP

Costruito a | Manufactured at

96007363 CLBALD.C 55013 LAMMARI LU Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 20-13:2011 + V1:2015 + V2:2017
CEI UNEL 35318 Ed. 2017

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 20-13:2011 + V1:2015 + V2:2017
CEI UNEL 35318 Ed. 2017

Rapporti | Test Reports

CN18-0022986-01; CN18-0022986-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo / Type of cable	**Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC. / Power cables, HEPR insulated (G16), PVC sheathed (R16)**
Sigla di designazione / Type designation	**FG16R16 FG16OR16**
Tensione nominale / Rated voltage	**0,6/1kV**
Classe di reazione al fuoco / Reaction fire class	**Cca - s3 - d1 - a3**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S008YL

- filo distintivo / - identification thread	**ve-vi (50-70)**
- stampigliatura / - printing	**B. BALDASSARI o/or BALDASSARI CAVI**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S001C4 **BTS.010100.DA19** *Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma / IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables* 0

Certificato di Costanza delle prestazioni

0051 – CPR – 0847

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Prodotto: **Cavo elettrico per energia**
Descrizione : **Cavo unipolare con guaina**

Designazione: **FG16R16 0,6/1 kV**

Sezioni : **1,5 ÷ 400 mm²**

Comportamento al fuoco : **Cca**
Sviluppo di fumo : **s3**
Gocce/particelle incendiate: **d1**
Acidità: **a3**

costruito da:
BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.p.A.
VIALE EUROPA 118/120 - 55013 LAMMARI (LU)

nella Fabbrica:
PI.R00095

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZZ della norma

EN 50575:2014 + A1:2016

nell'ambito del sistema **1+** sono applicate e che

i prodotti soddisfano tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

IMQ
Direttore Tecnico CPR
(Ing. V. Baggio)

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **2018-02-16** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Milano, **2018-02-16**

Questo Certificato è rilasciato dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per Regolamento 305/2011/UE.
Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

Mod. 3199CPR/0

IMQ S.p.A.Società con Socio Unico - I-20138 Milano - Via Quintiliano 43 - tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 - info@imq.it - www. imq.it
Rea MI 1595884 - Registro Imprese MI 12898410159 - C.F./P.I.: 12898410159 - Capitale sociale 4.000.000 euro.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IT.АБ53.В.00164/20

Серия RU № 0128289

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ53 срок действия с 21.03.2016. Телефон: +73832804258 Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ТЕХНОЛОГИЙ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117042, Россия, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613
Основной государственный регистрационный номер 1187746469096.
Телефон: 89154152183 Адрес электронной почты: MirTekhnologiy@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.p.A.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Viale Europa, 118/120 – 55013 - Lammari - Capannori (LU)

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие с медными жилами в количестве от 1 до 5, с изоляцией из этилпропиленовой резины и оболочкой из ПВХ (поливинилхлорида), на номинальное напряжение 0,6/1 кВ не распространяющие горение при одиночной прокладке марки: FG16R16, FG16OR16. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 1997ИЛНВО, 1998ИЛНВО от 27.03.2020 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ВС05)
Протокола испытаний № ППБ-155/03-2020 от 10.03.2020 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90)
акта анализа состояния производства от 12.12.2019 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 26445-85 «Провода силовые изолированные. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (п. 5.2)». Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2020 **ПО** 30.03.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Шестухина Надия Наильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Иванова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru