LICENCE

CERTIFIÉ PAR LCIE
NF
CONDUCTEURS
ET CABLES ELECTRIQUES

LCIE N° : NF003_1207

Titulaire : *License Holder:*	**BRUNO BALDASSARI & F. LLI spa** Viale Europa, 118/120 55013 - LAMMARI (LUCCA) - Italie
Site de fabrication : *Factory:*	**BRUNO BALDASSARI & F. LLI spa** (N°1350FC) Viale Europa, 118/120 55013 - LAMMARI (LUCCA) - Italie
Produit : *Product:*	**Conducteurs et câbles isolés pour installations - Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection, sans halogène de tension 0,6/1 kV**
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	REPERO® PLUS
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	FR-N1X6G3-R FR-N1X6G3-U
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Âme cuivre - Classe 1 et 2 1 x (6-630) mm² - 2 x (1,5-35) mm² - (3-4) x (1,5-300) mm² 5 x (1,5-25) mm² / Sections inégales 3 x 50 + 35 mm² à 3 x 240 + 95 mm²
Informations complémentaires : *Additional information*:	Ce câble FR-N1X6G3 a été évalué sans prise en considération des exigences liées au classement EVCP 1+: Cca-s2,d2,a2 du Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC). En conséquence la conformité à la norme EN 13501-6, aux normes harmonisées des méthodes d'essai associées (comme par exemple EN 50399, NF EN 60754-2, …) ou autres normes applicables, n'a pas été vérifiée. Ces câbles étant prévus pour être installés de façon permanente dans les ouvrages de construction, il appartiendra titulaire de démontrer la conformité au classement EVCP 1+: Cca-s2,d2,a2 a minima du Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC). La preuve pourra être apportée par un certificat de constance des performances valide émis par un Organisme Notifié, par une déclaration des performances ainsi que par le marquage CE et le classement RPC apposés sur le câble. *This cable FR-N1X6G3 has been evaluated without consideration of the requirements related to the AVCP 1+ classification: Cca-s2,d2,a2 of Regulation (EU) No 305/2011 (CPR). As a result, compliance with EN 13501-6, with harmonized standards of the associated test methods (e.g. EN 50399, NF EN 60754-2, ...), or with other applicable standards has not been verified. As these cables are intended to be incorporated in a permanent manner in construction works, It will be up to the license holder to demonstrate compliance with the AVCP 1+ classification: Cca-s2,d2,a2 a minima of Regulation (EU) No 305/2011 (CPR). Proof may be provided by a valid certificate of constancy of performance issued by a Notified Body, by a declaration of performance as well as by the CE marking and CPR classification affixed on the cable.*
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	XP C 32-325:2024
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR n° 25313795-809059 Version 01 TR n° 25313795-809060 Version 01
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 03/07/2025

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 362 774
33 avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY AUX ROSES

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Accréditation N° 5-0014
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES